

Podstawowym ujęciem wody powierzchniowej w Elektrowni Turów jest zbiornik Witka, a rezerwę stanowią ujęcia na rzece Nysie Łużyckiej.

W zakresie poboru wody Elektrownia nie przekroczyła warunków Pozwolenia Zintegrowanego. Dopuszczalny pobór wód z ujęć powierzchniowych wynosi 1,05 m³/s, a za rok 2018 wyniósł 0,47 m³/s.

W roku 2018 jakość odprowadzanych ścieków w zakresie średniorocznych stężeń kształtowała się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. Łączna ilość odprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych wyniosła 2 560 mln m³.