

Ochrona wód

Podstawowym ujęciem wody powierzchniowej w Elektrowni Turów jest zbiornik Witka, a rezerwę stanowi ujęcie na rzece Nysa Łużycka.

W zakresie poboru wody Elektrownia nie przekroczyła warunków Pozwolenia Zintegrowanego. Dopuszczalny pobór wód z ujęć powierzchniowych wynosi $1,05 \text{ m}^3/\text{s}$, a za 2019 r. wyniósł $0,39 \text{ m}^3/\text{s}$.

W roku 2019 jakość odprowadzanych ścieków w zakresie średniorocznych stężeń kształtowała się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. Łączna ilość odprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych wyniosła 2 655 mln m^3 .