

## Nowy artykuł

Podstawowym ujęciem wody powierzchniowej w Elektrowni Turów jest zbiornik Witka, a rezerwę stanowią ujęcia na rzece Nysie Łużyckiej.

W zakresie poboru wody Elektrownia nie przekroczyła warunków Pozwolenia Zintegrowanego. Dopuszczalny pobór wód z ujęć powierzchniowych wynosi  $1,05 \text{ m}^3/\text{s}$ , a za rok 2018 wyniósł  $0,47 \text{ m}^3/\text{s}$ .

W roku 2018 jakość odprowadzanych ścieków w zakresie średniorocznych stężeń kształtowała się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. Łączna ilość odprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych wyniosła 2 560 mln  $\text{m}^3$ .